

OBEC SLOVENSKÁ ĽUPČA

Nám. SNP č. 13, 976 13 Slovenská Ľupča

Číslo spisu: OUSL-S2022/01015-VKL-ozn.

V Slovenskej Ľupči, dňa 12.12.2022

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENIE

**o začatí kolaudačného konania
a nariadenie ústneho pojednávania s miestnym zisťovaním**

Stavebník: Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, podal dňa 05.12.2022, na Obec Slovenská Ľupča, stavebný úrad, návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu „**9473 – Slovenská Ľupča – Stred – zahustenie TS Námestie SNP**“, ktorá je situovaná na pozemku par. C KN č. 2943/1, 1871/3, 1889/1, 1078/1, 1832/1, 1832/2, 834/3, 1834/1, 1834/5, 1835, 1865, 1869, 1663, 1870/1, 1870/3, 1870/4, 1871/2, 1871/4, 1880, 1823/3, E KN č. 5080/1, C KN č. 1822, E KN č. 5058, 5079, 5060, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, C KN č. 1823/4, 2081/1, 1866, 1870/2, 331/1, 1836/1, 1839, 1887/1, 1833, E KN č. 5094/1, 5152/1, 5071, 586, C KN č. 1833, 1081, 1823/6, 1879, 1660/1, 1774, 1867 v k.ú. Slovenská Ľupča. Dňom podania návrhu bolo začaté kolaudačné konanie.

Vyššie uvedená stavba bola zameraná v „Porealizačnom zameraní stavby“, ktoré vypracovala spol. Ing. Beáta Smolková – GEODETICKÉ PRÁCE, V.P.Tótha 17, 960 01 Zvolen, Svetozár Kubiš a ktorú autorizoval Ing. Miroslav Smolka - Autorizovaný geodet a kartograf č. opr. 358.

Stavba „**9473 – Slovenská Ľupča – Stred – zahustenie TS Námestie SNP**“, bola povolená rozhodnutím Obce Slovenská Ľupča č. 1327/2020/ŠA, ev.č. 6/2021 zo dňa 02.02.2021 – stavebným povolením podľa § 66 stavebného zákona, ktoré dňa 11.03.2021 nadobudlo právoplatnosť.

Obec Slovenská Ľupča, zastúpená Mgr. Rolandom Lamperom – starostom obce, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 zák. číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení (ďalej iba stavebný zákon) v súlade s ustanovením § 80 ods.1 až 3 stavebného zákona, oznamuje účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie konania a na prerokovanie žiadosti

n a r i a d' u j e

ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním,

ktoré sa uskutoční

dňa v pondelok 09.01.2023 o 09.00 hod.

so stretnutím pozvaných na Obecnom úrade v Slovenskej Ľupči miestnosť stavebného úradu

Popis stavby:

Projektová dokumentácia rieši demontáž a montáž vzdušného VN a NN vedenia „montáž zemného VN a NN vedenia a demontáž 2 trafostaníc s následnou montážou nových.

Pôvodné VN vzdušné holé vedenie typu AIFe6 bude vymenené za nové izolované vzdušné vedenie typu 20-DISTR1 a NN vzdušné vedenie za nové izolované typu RETILENS.

Navrhované VN zemné káblové vedenie bude typu 20-DISTR1 a NN typu 2x(N)AYY-J. Trasa stavby sa bude realizovať v pôvodnej trase VN a NN vedení.

Účelom stavby je eliminácia poruchovosti, poklesu napätia v distribučnej sieti a stabilizácia dodávky elektrickej energie. Súčasťou stavby je aj plánovaná montáž dvoch koncových kioskových transformačných staníc.

Stavba je členená do objektov :

- SO 10 Vedenia VN-vzdušné
- SO 11 Vedenie VN-káblové
- SO 14.1 Trafostanice 22/0,4kV-kiosková
- SO 14.2 Trafostanice 22/0,4kV-kisková rekonštrukcia
- SO 20 Vzdušné vedenia NN-rekonštruované
- SO 21 Vedenia NN-káblové

SO 10 Vedenia VN – vzdušné:

Demontáž:

- Demontáž existujúceho vzdušného holého vedenia 3x50 AIFe6 medzi p. b. č. TS103+101 v dĺžke trasy 47m. Trasa vedenia s ochranným pásmom prechádza nehnuteľnosťami v k. ú. Slovenská Ľupča na par. č. KNC 2943/1, 1889/1, 2081/1 (KN E 1147, 1146, 1145, 1144. 1143, 1142, 1141, 1140, 1139, 1138, 1137, 1136).
- Demontáž podperných bodov:
1ks - č. 102 typ JB 10/16 jednoduchý betónový stĺp so základovou konštrukciou a výzbrojou, k.ú. Slovenská Ľupča na par. č. KNC 2081/1 (KNE 1144, 1143).

Montáž:

- Montáž nového izolovaného vzdušného vedenia 20-DISTR1 3x95+50 medzi p. b. č. 14+21 v dĺžke trasy 172m. Trasa vedenia s ochranným pásmom prechádza nehnuteľnosťami v k.ú. Slovenská Ľupča na par. č. KN C 1869, 1870/1, 1834/3, 1870/2, 1880, 1823/3 (KN E 5080/1), 1832/1.
Montáž nového izolovaného vzdušného vedenia 20-DISTR1 3x95+50 medzi p. b. č. 21-35 v dĺžke trasy 407m. Trasa vedenia s ochranným pásmom prechádza nehnuteľnosťami v k.ú. Slovenská Ľupča na par. č. KN C 1869, 1870/1, 1834/3, 1870/4.
- Montáž nových podperných bodov:
1ks - č. 14 typ 2xEPV 10,5/10 dvojité betónový stĺp so základovou konštrukciou a výzbrojou, k.ú. Slovenská Ľupča na par.č. KN C 1832/1.

S0 11 Vedenie VN káblové:

Montáž:

- Montáž neodpínaného káblového zvodu na p. b. č. 14 bez prerušenia vedenia 20-DISTR1 3x95+50 zvedením do zeme.
Pre odbočenie do novej TS z p. b. č. 34 sa použije vedenie 20-DISTR1 3x95+50 usporiadané do trojuholníka. Vedenie je uložené v chráničke OD200 v dĺžke trasy 130m. Trasa zasahuje nehnuteľnosti v k. ú. Slovenská Ľupča par. č. KN C 1870/4, 1889/1, 1871/2, 1871/4.
V novej transformačnej stanici kábel ukončiť na svorkách VN rozvádzača pomocou koncoviek RSTI 5854 so zvodičmi prepätia RSTI-CC-68SA 2410.
Montáž nového káblového vedenia z navrhovanej transformačnej stanice MKP800 na nový p.b. 14 káblom 20-DISTR1 3x95+50 v chráničke OD200 dĺžka trasy 9m. Trasa zasahuje nehnuteľnosti v k.ú. Slovenská Ľupča par. č. KN C 1832/1.

SO 14.1 Trafostanice 22/0,4kV — kiosková

Demontáž:

- Nivelácia pozemku v k.ú. Slovenská Ľupča na par. č. KN C 1832/1 v rozsahu 10m,

Montáž:

- Montáž novej koncovej kioskovej transformačnej stanice EEM MKP 800 s VN rozvádzačom Siemens 8DJH RT (1K+17), s transformátorom TOHN 358/22, 400 kVA v k.ú. Slovenská Ľupča na par. č. KN C 1832/1.
- Zriadenie uzemňovacej sústavy pre transformačnú stanicu (TS) v k.ú. Slovenská Ľupča na par. č. KN C 1832/1.

SO 14.2 Trafostanice 22/0,4kV — kiosková rekonštrukcia

Demontáž:

- Demontáž existujúcej koncovej kioskovej transformačnej stanice v k.ú. Slovenská Ľupča na par. č. KN C 1871/4. Nerieši kapitola B.3.2. Odpady.
- Nivelácia pozemku v k. ú. Slovenská Ľupča na par. č. KN C 1871/4 v rozsahu 5m3.
- Odpojenie ext, káblových vedení 2x1-AVKY-J 3x240+120 z existujúcej TS.

Montáž:

- Montáž novej koncovej kioskovej transformačnej stanice EEM MKP 800 s VN rozvádzačom Siemens 8DJH RT (1K+17), s transformátorom TOHN 358/22, 400 kVA v k.ú. Slovenská Ľupča na par. č. KN C 1871/4.
- Zriadenie uzemňovacej sústavy pre transformačnú stanicu (TS) v k.ú. Slovenská Ľupča na par. č. KN C 1871/4.

SO 20 Vedenie NN vzdušné-rekonštruované

Demontáž:

Demontáž existujúceho vzdušného holého vedenia AlFe6 a verejného osvetlenia, demontáž existujúceho vzdušného izolovaného vedenia AlFe6 a vedenie verejného osvetlenia
MON :Retilens 3x150+95+2x16mm2-dĺžka 32,270, 143,23,407,86,52

DEM: AlFe 4x70mm2-dl.32m

AlFe 4x50mm2-dl.242,103,193,385,52m

Retilens 3x50+56+54,6+16mm2-dl.71,55m

Retilens 3x95+70+2x16mm2-dl.86m

Znovumontáž: AlFe 4x70,čx50,1-AES čx95

Demontáž existujúceho vedenia na par. KN C č. 331/1, 1865, 1822 (KN E 5058, 5079), 1835, 1832/2, 1834/3, 1832/1, 1870/1, 1870/2, 1880, 1869, 1870/4, 1870/3, 1663, 1889/1, 2943/1, 1834/1, 1823/3 (KN E č. 5080/12)

Demontáž a opätovná montáž úsekov existujúceho vedenia sa rieši na parc. KN C č. 331/1, 1865, 1866, 1869, 1835, 1836/1 (KN E č.5060, 5094/1), 1839, 1832/2, 1078/1, 1834/1, 1834/5, 1887/1, (KN E č. 5060, 5152/1, 5071), 1833 (KN E č. 5071, 586), 1081, 1832/1, 1880, 1823/3 (KN E č. 5080/1), 1823/6, 1663, 1879, 1660/1, 1870/4, 1834/3, 1870/1, 1774, 1867, 1823/4.

SO 21 NN vzdušné-káblové

MON:2x(NIAVY-J 3x240+120SM/SM-dĺ. 13m

3x(N)AVY-J 3x240+120SM/SM dĺ. 130m

3xRetilens 3x150+95x16mm2-dĺ. 13m

Celé vedenie bude realizované v existujúcej trase par.KN c č.1832/2, 1832/1, 1870/4, 1889/1, 1871/2, 1871/4, 1871/3, 1835.

Projekt stavby vypracoval SOKA s.r.o., Na Troskách 5,Banská Bystrica -Ing. Martin Ondrušek, autorizovaný stavebný inžinier č.opráv.5964“A2 a spol.

Najneskôr na ústnom pojednávaní predloží stavebník ku kolaudovanej stavbe doklady podľa § 17, ods. 2) a § 18, ods.1 Vyhlášky MŽP č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, primerane v rozsahu kolaudovanej stavby.

Upozornenie:

Stavebný úrad upozorňuje navrhovateľov, že pre účely preukázania splnenia základných požiadaviek na stavby, v súlade s ustanovením § 43d stavebného zákona a pre overenie zhody skutočného vyhotovenia objektov stavby s projektovou dokumentáciou overenou stavebným úradom, je potrebné ku kolaudačnému konaniu **v súlade s ustanovením § 17 a § 18 vyhlášky č. 453/2000 Z.z doložiť nasledovné doklady a prílohy:**

- Projektová dokumentácia overená stavebným úradom v rámci stavebného konania stavby č. 1327/2020/ŠA, ev.č. 6/2021 zo dňa 02.02.2021 – k nahliadnutiu,
- V prípade uskutočnených stavebných resp. dispozičných zmien v objektoch danej stavby – doložiť kópie výkresov stavby overených stavebným úradom, s vyznačením uskutočnených zmien (**v dvoch vyhotoveniach**).
- Vyjadrenie Okresného úradu Banská Bystrica – Odbor starostlivosti o životné prostredie – odpadové hospodárstvo, k zneškodneniu odpadov vzniknutých pri predmetnej stavbe v zmysle vyjadrenia č. OU-BB-OSZP3-2018/030871-002 zo dňa 31.10.2018 k dokumentácii v kolaudačnom konaní

K podanému návrhu boli doložené doklady:

- Kópia právoplatné stavebné povolenie stavby „**9473 – Slovenská Ľupča – Stred – zahustenie TS Námestie SNP**“ č. 1327/2020/ŠA, ev.č. 6/2021 zo dňa 02.02.2021, ktoré dňa 11.03.2021 nadobudlo právoplatnosť
- Geodetické „Porealizačné zameranie stavby“, ktoré vypracovala spol. Ing. Beáta Smolková – GEODETICKÉ PRÁCE, V.P.Tótha 17, 960 01 Zvolen, IČO: 37 056 565, Svetozár Kubiš a ktorú autorizoval Ing. Miroslav Smolka - Autorizovaný geodet a kartograf č. opr. 358
- Zápis o odovzdaní a prevzatí budovy alebo stavby (alebo jej dokončenej časti)
- Stavebný denník
- Čiastková správa o prvej odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia – Kiosková trafostanica Typ Gräper MKP, revízy technik Blažej Svrček
- Vyhlásenie o zodpovednosti osoby zodpovednej za OP a OS elektrickej inštalácie nízkeho napätia – (Blažej Svrček)
- Protokol o kontrolnom meraní umelého osvetlenia
- Protokol o určení vonkajších vplyvov – Trafostanica Gräper MKP.800 Slovenská Ľupča – Nám. SNP 2
- EU Vyhlásenie o zhode – kompaktná kiosková trafostanica Gräper typ MKP 800
- Protokol o skúške elektrickej pevnosti - Trafostanica Gräper MKP.800 Slovenská Ľupča – Nám. SNP 2
- Správa o prvej odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia vypracovaná – Stanislav Krajčan – revidované objekty:
 - o SO 10 Vedenia VN-vzdušné
 - o SO 11 Vedenie VN-káblové
 - o SO 14.1 Trafostanice 22/0,4kV-kiosková
 - o SO 14.2 Trafostanice 22/0,4kV-kisková rekonštrukcia
 - o SO 20 Vzdušné vedenia NN-rekonštruované
 - o SO 21 Vedenia NN-káblové
- Protokol z napäťovej skúšky káblového vedenia
- Osvedčenie o kusovej skúške nízkonapäťových výkonových rozvádzačov
- Osvedčenie o úradnej skúške vyhradeného technického zariadenia - TSU
- Odborné stanovisko k zabezpečeniu vyhradeného technického zariadenia - TSU
- Evidencia odpadov na stavbe

Dokladová časť bude následne súčasťou príslušného spisového materiálu **OUSL-S2022/01015**.

Účastníci kolaudačného konania a dotknuté orgány môžu svoje námietky a stanoviská k návrhu uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak v zmysle § 80, ods. 2 stavebného zákona sa na ne neprihliadne.

Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť pred dňom ústneho pojednávania na tunajšom stavebnom úrade počas úradných hodín.

Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú plnú moc.

.....
Mgr. Roland Lamper
starosta obce Slovenská Ľupča

Nakoľko sa jedná o stavbu s veľkým počtom účastníkov konania je oznámenie o začatí kolaudačného konania na predmetnú stavbu doručené účastníkom konania, v zmysle § 61 ods. 4 stavebného zákona, verejnou vyhláškou. Dotknutým orgánom sa doručuje jednotlivo.

V zmysle ust. § 26 ods. 2 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej „správny poriadok“) v platnom znení musí byť toto oznámenie vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce, 15 – ty deň tejto lehoty je dňom doručenia tohto oznámenia, účastníkom konania.

Vyvesené dňa:.....

Zvesené dňa:.....

Doručí sa:

Účastníkom konania, fyzickým a právnickým osobám, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté sa uvedené oznámenie doručuje verejnou vyhláškou.

Na vedomie:

1. Stredoslovenská distribučná a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
2. OkÚ BB – OSZP-OH, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica
3. OkÚ BB – OSZP-OPaK, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica
4. OkÚ BB – OCDaPK, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica
5. OkÚ BB – OSZP/ŠVS, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica
6. OkÚ BB – OKR, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica
7. BB RSC a.s., Majerská cesta 94, 97496 Banská Bystrica
8. MO SR, Úrad správy majetku štátu, Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko Stred, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava

9. MDaV SR, sekcia železničnej dopravy a dráh, odbor dráhový stavebný úrad, Nám. Slobody 6, 810 05 Bratislava
 10. OR HaZZ, Komenského 27, 974 01 Banská Bystrica
 11. SVP š.p. OZ Banská Bystrica, Partizánska cesta 69, Banská Bystrica
 12. StVPS a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
 13. SPP-Distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
 14. Energotel, a.s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava
 15. Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
 16. ŽSR Bratislava oblastné riaditeľstvo Zvolen, sekcia oznamovacej a zabezpečovacej techniky, M.R. Štefánika 295/2, 960 02 Zvolen
 17. ŽSR sekcia elektrotechniky a energetiky, M.R. Štefánika 295/2, 960 02 Zvolen
 18. ŽSR, Oblastná správa majetku Zvolen, Sekcia správy, M.R. Štefánika 295/2, 960 02 Zvolen
 19. ŽSR Bratislava generálne riaditeľstvo, odbor expertízy, Klemensova 8, 813 61 Bratislava
 20. RÚVZ, Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica
 21. Technická Inšpekcia a.s., Partizánska cesta 71, 974 01 Banská Bystrica
- Co: spis