Rozv. sústava: NN – 3 ~ 230/400V, 50Hz, TN-C
Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom (STN 33 2000-4-41):
Ochrana v bežných podmienkach:
-Ochrana izolovaním živých častí
-Ochrana zábranami alebo krytmi
-Ochrana umiestnením mimo dosahu
Ochrana pri poruche:
-Ochrana samočinným odpojením napájania

Legenda stavebných súborov:
SO.01 - Rekonštrukcia NNS
SO.02 - Rozšírenie NNK

Legenda značiek:

- Navrh. zemné vedenie NN
- Navrh. istiaca rozvodná skriňa VRIS
- Navrh. istiaca rozvodná skriňa PRIS
- Navrh. uzemnenie NN
- Navrh. NN zvodiče prepätia
- Exist. vzdušné vedenie NN
- Exist. zemné vedenie NN
- Exist. prípojkové vedenie NN
- Exist. elektromer
- Exist. NN betónový JB
- Exist. vzdušné vedenie VN
- Exist. VN betónový JB
- Exist. TS 308/ts/sl.Lupca_obec.8
- Exist. UV 308/uv/sl.Lupca_obec.8
- Exist. uzemnenie VN
- Exist. zvodiče prepätia VN
- Exist. drevený JB (telekom)
- Zeleň
- VP Vzdušná prípojka
- ZP Zemná prípojka
- Demontáž vzdušného NN vedenia
- Demontáž istiacej rozvodnej skrine SR5.1
- Demontáž podperného bodu
- Pretiak
- Katastrálna mapa KNC
- Katastrálna mapa KNE

Legenda farieb:

Existujúcxe časti NN siete	Cesta
Navrhované časti NN siete	Betón
Existujúce časti VN siete	Oplotenie
Postranné ochranné pásma 1m	Plyn
	Telekom
	Voda
	Kanál

Celý projekt je chránený autorským zákonom. Akákoľvek manipulácia s ním vyžaduje súhlas autora projektu.

ELSPOL-SK, s.r.o., Miestneho priemyslu 1085, 029 01 Námestovo			
Vypracoval:	Kontroloval:	Zodp. projektant:	
Ing. M. Buckulčík	Ing. P. Mikušiak	Ing. P. Mikušiak	
			Tel: +421 908 962 613
Investor:	Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina		Stupeň: DSP
			Formát: A2
Stavba:	**12177 - Slovenská Ľupča - Zábrež Rozšírenie NNK**		Dátum: 03/20
			Mierka: 1:1000
Miesto stavby:	KÚ Slovenská Ľupča		Číslo listu: 01
Obsah:	Situačný výkres stavby		Číslo výkresu: 01

Ing. Patrik MIKUŠIAK autorizovaný stavebný inžinier Komplexné architektonická a inžinierske služby 6789 * A2