

# OBEC SLOVENSKÁ ĽUPČA

Nám. SNP č. 13, 976 13 Slovenská Ľupča

Číslo spisu: OUSL-S2024/00329-VKL-ozn.

V Slovenskej Ľupči, dňa 09.01.2024

## VEREJNÁ VYHLÁŠKA

### OZNÁMENIE

#### o začatí stavebného konania s upustením od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania

**Stavebník**, Roľnícke družstvo HRON, Slovenská Ľupča 1094, 976 13 Slovenská Ľupča, podal dňa 20.11.2023, na Obec Slovenská Ľupča, stavebný úrad žiadosť o stavebné povolenie na stavbu „**Fotovoltaické zariadenie FVZ RD HRON 96, 64 kWp, 976 13 Slovenská Ľupča**, navrhnuté na streche existujúceho objektu užívaného na „ustajnenie a dojenie dojníc“, ktorý je postavený na parcele KN C č. 2310/136-141, k.ú. Slovenská Ľupča. Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie.

**Účastníci konania:** fyzické a právnické osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté v konaní sa upovedomujú verejnou vyhláškou.

**Obec Slovenská Ľupča**, zastúpená Mgr. Rolandom Lamperom – starostom obce, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení (ďalej „stavebný zákon“) v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanovením § 61 ods. 1 stavebného zákona

#### o z n a m u j e

dotknutým orgánom a známym účastníkom začatie stavebného konania na stavbu „**Fotovoltaické zariadenie FVZ RD HRON 96, 64 kWp, 976 13 Slovenská Ľupča**, navrhnuté na streche existujúceho objektu užívaného na „ustajnenie a dojenie dojníc“, ktorý je postavený na parcele KN C č. 2310/136-141, k.ú. Slovenská Ľupča.

#### Rozsah stavby:

Na strešných plochách vyššie uvedeného objektu bude inštalovaná zostava 208 FV panelov o výkone 455 Wp. Celkový výkon v paneloch: 94,64 kWp, Sériové zapojenie 17/18 ks FV panelov bude tvoriť jeden string s maximálnym napätím 1000 V DC. Celkový počet stringov je 12 ks. Prebytočná elektrická energia sa bude dodávať do elektrickej prípojky alebo distribučnej sústavy SSD, a.s..

Vonkajšie a vnútorné rozvody DC sa vykonajú solár káblami 2x4 (FV panely – invertor). Káblom CYKY-J sa vykonajú rozvody medzi invertormi, rozvádzačom AC FVZ. Rozvádzač FVZ DC (RIDC\_12) a (RHRM+P) budú umiestnené na zastrešenej konštrukcii na vonkajšej strane budovy, kde bude umiestnená aj technológia FVZ. Rozvádzač RHRM +P bude umiestnený namiesto bývalej skrine RIS. Do rozvádzača RHRM+P bude vyvedený výkon z FVZ. Hlavné rozpojovacie miesto pre fotovolatiku je stykač KM1 umiestnený v rozvádzači AC FVZ (rozvádzač RHRM+P), ktorý odpája zdroj FVZ na popud sieťovej ochrany. Deliace miesto medzi žiadateľom a prevádzkovateľom distribučnej sústavy je existujúce.

Vzhľadom k tomu, že podaná žiadosť s dokladmi a dokumentáciou poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby a stavebnému úradu sú dobre známe pomery staveniska v súlade s ustanovením § 61 ods.2 stavebného zákona

#### u p ú š ť a

od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania.

Stavebný úrad v súlade s § 61 ods. 3 stavebného zákona určuje, že účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr v lehote do **10 pracovných dní** odo dňa doručenia tohto oznámenia, inak k nim nebude prihliadnuté.

V rovnakej lehote (§ 61 ods. 6 stavebného zákona ) oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány. Ak niektorý z dotknutých orgánov štátnej správy potrebuje na posúdenie dlhší čas, predlíži stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím.

Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámia svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, predpokladá sa, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

V zmysle ust. § 64 ods. 1 stavebného zákona s dotknutými orgánmi a účastníkmi konania, ktorých stanoviská a vyjadrenia k dokumentácii predloženej pri stavebnom konaní boli zabezpečené pred začatím stavebného konania, obmedzí stavebný úrad prerokovanie žiadosti podľa miery, v akej boli ich požiadavky splnené.

Mgr. Roland Lamper  
starosta obce Slovenská Ľupča

Informatívna poznámka – tento dokument bol vytvorený elektronicky

Nakoľko sa jedná o stavbu s veľkým počtom účastníkov konania je začatie stavebného konania na predmetnú stavbu oznámené v zmysle § 61 ods. 4 stavebného zákona verejnou vyhláškou. Dotknuté orgány sa upovedomia jednotlivo.

V zmysle ust. § 26 ods. 2 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej „správny poriadok“) v platnom znení musí byť toto oznámenie vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce, 15 – ty deň tejto lehoty je dňom doručenia tohto oznámenia, účastníkom konania.

Vyvesené dňa:.....

Zvesené dňa:.....

**Doručí sa:**

Účastníkom konania, fyzickým a právnickým osobám, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté sa uvedené oznámenie o začatí stavebného konania doručuje verejnou vyhláškou.

**Na vedomie:**

1. Roľnícke družstvo HRON, Slovenská Ľupča 1094, 976 13 Slovenská Ľupča
2. Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie odpadového hospodárstva, Námestie L. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica
3. Okresné riaditeľstvo HaZZ, Komenského 27, 974 01 Banská Bystrica
4. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina