

Podľa rozdeľovníka

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Banská Bystrica

OU-BB-OSZP3-2023/042604-003

Ing. Ingrid Tomčíková/
048/4306364

12. 12. 2023

Vec

„SO 04 Armatúrna šachta, studňa a areálová vodovodná prípojka“, „SO 06.1 Spevnené plochy - odvodnenie a ORL“, SO 09 Nádrž na požiaru vodu“

- oznámenie o začatí vodoprávneho konania vo veci vydania stavebného povolenia a súvisiaceho povolenia na osobitné užívanie vôd verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním

Spoločnosť TOP-MONT, s.r.o., Záhradná 150, 976 64 Bacúch, IČO: 44660821 v zastúpení Teodor Škrabský, Horné Pršany 123, 974 05 Banská Bystrica (ďalej len „žiadateľ“) podala dňa 14.09.2023 na Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „okresný úrad“) žiadosť o vydanie stavebného povolenia a povolenia na osobitné užívanie vôd na vodné stavby „SO 04 Armatúrna šachta, studňa a areálová vodovodná prípojka“, „SO 06.1 Spevnené plochy - odvodnenie a ORL“, SO 09 Nádrž na požiaru vodu“ na pozemkoch parc. č. KN-C 2437/7, 2437/8, 2437/43, 2437/44, 2437/45 v k. ú. Slovenská Ľupča.

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „okresný úrad“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán štátnej vodnej správy v zmysle § 61 písm. a) zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) upovedomuje podľa § 73 ods. 4) a 6) vodného zákona v spojení s § 61 ods. 4) stavebného zákona o začatí vodoprávneho konania a súčasne

n a r i a d ť u j e

ústne pojednávania spojené s miestnym zisťovaním

na deň 30. januára 2024 o 09:30 hod.

vo veci vydania stavebného povolenia na zmenu vodných stavieb pred dokončením „SO 04 Armatúrna šachta, studňa a areálová vodovodná prípojka“, „SO 06.1 Spevnené plochy - odvodnenie a ORL“, SO 09 Nádrž na požiaru vodu“ na pozemkoch parc. č. KN-C 2437/7, 2437/8, 2437/43, 2437/44, 2437/45 v k. ú. Slovenská Ľupča a povolenia na osobitné užívanie vôd.

Stretnutie účastníkov vodoprávneho konania bude na Okresnom úrade Banská Bystrica, Námestie Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica (vrátnica).

Okresný úrad v súlade s § 61 ods. 1) stavebného zákona a § 33 ods. 2) zákona č. 71/1967 o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov zároveň upozorňuje účastníkov konania a dotknuté orgány, že námietky a stanoviská môžu uplatniť najneskôršie pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne.

Telefón
+421484306250

E-mail
oszp.bb@minv.sk

Internet
www.minv.sk

IČO
00151866

Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na Okresnom úrade Banská Bystrica, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica, každý pracovný deň po dohovore na tel. č: 048/4306 364, resp. mailom: ingrid.tomcikova@minv.sk.

Rozsah a popis stavby

SO 04 Armatúrna šachta, studňa a vodovodná prípojka

Zdrojom pitnej vody je navrhovaná vrtaná studňa na pozemku investora. Hĺbka vrtanej studne bude 15 m. Vrt bude D200mm s vystrojením HDPE výpažnicou D160mm. Studňa bude vystrojená ponorným čerpadlom Grundfos. Vodovodné potrubie bude z tlakového potrubia DN40 HDPE PE100 PN10,, dĺžky 21,5 m od studne po stúpacie potrubie „V1“ + cca 10 m vertikálne v telese vrtanej studne (resp. 3,1 m potrubia PE D32 (DN25) od T-kusu 40/25. Z navrhovaného vodovodu bude zásobovaný aj objekt SO 09 Nádrž na požiaru vodu. Požadovaná výdatnosť zdroja podzemnej vody bude cca 2,0 l/s, pre vnútorný požiaru zásah resp. 0,8 l/s pre vonkajší zásah (plnenie PN). Trvalá výdatnosť studne pre pitné účely bude 1,31 l/s.

SO 06.1 Spevnené plochy – odvodnenie, ORL

Stavebný objekt rieši odvedenie vôd z povrchového odtoku zo spevnenej plochy prostredníctvom priečneho a pozdĺžneho sklonu do odvodňovacích žľabov do dažďovej kanalizácie a následne do navrhovaného ORL, odkiaľ po zbavení ropných látok bude prečistená dažďová kanalizácia zaústená do potrubia dažďovej kanalizácie vedeného od strechy do vsakovacieho objektu. Predpokladané množstvá z deklarovanej výmery 1030,77 m² s Q = 6,2 l/s majú byť odvedené do plnoprietokového ORL typu Klartec Klk 8/1 sII s nominálnym prietokom 8 l/s a zostatkovou hodnotou ukazovateľa NEL do 0,1 mg/l. Spoločne s vodami z povrchového odtoku zo strechy skladových hál (Q = 1,12 l/s) sú zaústené do navrhovaného vsakovacieho objektu na parc. č. KN-C 2437/8. Pred aj za ORL sa osadia vstupné šachty Ø 1000 mm (Š1 aŠ2) na odber vzoriek.

SO 09 Nádrž na požiaru vodu

Na vonkajší zásah bude slúžiť podzemná nádrž s objemom 22 m³. Napojená bude zo zdroja pitnej vody – vrtanej studne s armatúrnou šachtou a slúžiť má výhradne na protipožiarne účely.

V súlade s ustanovením § 73 ods. 6 vodného zákona sa o začatí konania upovedomujú účastníci konania verejnou vyhláškou. Verejná vyhláška bude vyvesená po dobu 15 dní na úradnej tabuli Okresného úradu Banská Bystrica, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica a zverejnená na centrálnej úradnej elektronickej tabuli na stránke portálu www.slovensko.sk v časti „Úradná tabuľa“. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Toto upovedomenie sa zverejní aj na webovom sídle okresného úradu <https://www.minv.sk/?okresne-urady-klientske-centra&urad=39> v časti „Úradná tabuľa“. Okresný úrad žiada obec Slovenská Ľupča, aby súčasne zverejnili toto upovedomenie na svojej úradnej tabuli a prípadne aj na svojom webovom sídle alebo iným v mieste obvyklým spôsobom najmenej na dobu 15 dní a po ukončení doby vyvesenia vrátili toto upovedomenie okresnému úradu s vyznačením dátumov vyvesenia a zvesenia.

Doručí sa účastníkom konania verejnou vyhláškou

1. osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemku parc. č. KN-C 2436/2 v k. ú. Slovenská Ľupča
2. osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k susediacim pozemkom a stavbám, ak ich vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom a stavbám môžu byť stavebným povolením priamo dotknuté

Vyvesené: 19. 12. 2023
(dňa, pečiatka, podpis)

Zvesené:
(dňa, pečiatka, podpis)

Ing. Martina Machala
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Rozdeľovník k číslu OU-BB-OSZP3-2023/042604-003

TOP-MONT SK s.r.o., Záhradná 150, 976 64 Beňuš
Teodor Škrabský, Horné Pršany 123, Banská Bystrica
Obec Slovenská Ľupča, Námestie SNP 1/13, Slovenská Ľupča, Banská Bystrica
TZBpro s. r. o., Bajkalská 12985/9B, Bratislava-Nové Mesto, Bratislava III
NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ a.s. Bratislava, Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
Peter Moravčík, Peniažky 860/3, Slovenská Ľupča, Banská Bystrica
Ing. Zdenka Moravčíková, Peniažky 860/3, Slovenská Ľupča, Banská Bystrica
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK š.p. Banská Bystrica, Partizánska cesta 69, 974 98 Banská bys-
trica
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 1
Slovenský hydrometeorologický ústav, Jeseniova 17/17, 833 15 Bratislava 37
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici, Komenského 27, 974 01 Banská Bystrica 1
Okresný úrad Banská Bystrica, OPaK, Nám. Ľ. Štúra 5943/1, 974 05 Banská Bystrica 5
Okresný úrad Banská Bystrica, OH, Nám. Ľ. Štúra 5943/1, 974 05 Banská Bystrica 5
Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Račianke 2927/8, 010 47 Žilina 1
SPP - Distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
Slovak Telekom a.s., Bajkalska 28, Bratislava, 817 21 Bratislava 1
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Banská Bystrica, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica 1
Obec Slovenská Ľupča, VEREJNÁ VYHLÁŠKA, Námestie SNP 1/13, Slovenská Ľupča, Banská Bystrica